

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県庁検査機関 第201号
株式会社 新環分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区柳井53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月26日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 新田 赤倉温泉駅 洗面所					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月26日 ～ 令和7年9月4日	
	採 水 日 時	令和7年8月26日 10時00分			気温 27.0 ℃	水温 26.9 ℃	
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	9.3	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	8.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	98	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			

判 定

水道法の水質基準に適合します。

備 考 1

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
*印の検査成績は不適合です。
水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。
検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。
本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省指定検査機関 第201号
株式会社 新環分析センター
新潟県分社
〒950-1144 新潟県上越市朝日町53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 向町 建設課内 外栓					
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日	
	採 水 日 時	令和7年8月21日 8時38分			気温 28.1 ℃	水温 18.5 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.3mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	13	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	120	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様
山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県庁検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 立小路 立小路公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 10時14分			気温 30.0 ℃	水温 14.5 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下		27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下			
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと		28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下			
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下			
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下			
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下		32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下			
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001	0.01mg/L以下		33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下			
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下		34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下			
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下		35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	8.2	200mg/L以下			
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13	10mg/L以下		37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下			
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下		38	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下			
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	300mg/L以下			
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	87	500mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下		42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下			
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下			
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下		47	pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下		48	味	異常なし	異常でないこと			
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし	異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下		50	色度	0.5未満	5度以下			
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下		51	濁度	0.1未満	2度以下			
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー						
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市中央区興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 薬師原 大堀公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 10時05分			気温 29.0 ℃		水温 21.1 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.004	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.5	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.10	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.0	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	73	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省の指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区加茂 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 野頭 法田下公民館 外栓					
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日	
	採 水 日 時	令和7年8月21日 9時00分			気温 28.3 ℃		水温 21.0 ℃
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目	
						検 査 成 績	
						水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.002	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.002	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.02	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	16	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.16	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	150	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 赤倉 まじやれ茶や 外栓									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 11時00分			気温 28.0 ℃	水温 23.8 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.003	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.06	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	13	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.015	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.10	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	7.2	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	140	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.11	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	1.9	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区堀伏 興野53番地1
TEL (025)284-6605 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 萱場 萱場公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 10時30分			気温 29.3 ℃		水温 19.4 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.6	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.2	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	44	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県庁検査機関 第201号
株式会社 新環分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 横川 横川公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 9時30分			気温 28.4 ℃		水温 25.5 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.1mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	7.4	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.0	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	62	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境衛生検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟県上越市都立興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 前森 前森集会場 外栓									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和7年8月21日 ～ 令和7年8月29日					
	採 水 日 時	令和7年8月21日 9時25分			気温 27.0 ℃	水温 22.5 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.1mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.02	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	9.3	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.09	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.0	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	93	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.14	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県庁検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区柳又興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月20日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町 前森営農飲雑用水施設専用水道									
	採 水 者	検査員 峯 幸一			検査期日	令和7年8月20日 ～ 令和7年8月27日					
	採 水 日 時	令和7年8月20日 10時05分			気温 27.5 ℃	水温 23.5 ℃					
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0		100個/mL以下		27	総トリハロメタン	0.001未満		0.1mg/L以下	
2	大腸菌	検出しない		検出されないこと		28	トリクロロ酢酸	0.003未満		0.03mg/L以下	
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満		0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン	0.001未満		0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005未満		0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム	0.001未満		0.09mg/L以下	
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド	0.008未満		0.08mg/L以下	
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満		0.01mg/L以下		32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満		1.0mg/L以下	
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満		0.01mg/L以下		33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満		0.2mg/L以下	
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満		0.02mg/L以下		34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満		0.3mg/L以下	
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満		0.04mg/L以下		35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満		1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満		0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	7.9		200mg/L以下	
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23		10mg/L以下		37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満		0.05mg/L以下	
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満		0.8mg/L以下		38	◎ 塩化物イオン	6.0		200mg/L以下	
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満		1.0mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16		300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002未満		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	53		500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005未満		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02未満		0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満		0.04mg/L以下		42	ジェオスミン	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002未満		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.002未満		0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.0005未満		0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001未満		0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満		3mg/L以下	
21	◎ 塩素酸	0.06未満		0.6mg/L以下		47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002未満		0.02mg/L以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.001未満		0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003未満		0.03mg/L以下		50	色度	0.5未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満		0.1mg/L以下		51	濁度	0.1		2度以下	
26	臭素酸	0.001未満		0.01mg/L以下		ー以下余白ー					
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省の指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区都立興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月20日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町堺田小規模水道 堺田浄水場内 水栓					
	採 水 者	検査員 峯 幸一			検査期日	令和7年8月20日 ～ 令和7年8月27日	
	採 水 日 時	令和7年8月20日 11時33分			気温 29.0 ℃	水温 22.5 ℃	
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.1mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.012	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.003	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.10	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	15	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.19	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	9.5	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	120	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.19	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.007	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					