

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町堺田小規模水道 堺田浄水場内 水栓					
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日	
	採 水 日 時	令和8年1月21日 9時45分			気温 -5.0 ℃	水温 5.5 ℃	
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.3mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	11	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境衛生検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市興野53番地1
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 向町 建設課内 外栓					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日	
	採 水 日 時	令和8年1月21日 8時05分			気温 -2.0 ℃	水温 9.9 ℃	
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.3mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省環境検査機関 第201号
株式会社 新潟県分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟県最上郡八戸町53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 立小路 立小路公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 9時15分			気温	-3.4 ℃	水温 9.6 ℃				
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境衛生検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟県上越市堀之内 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 薬師原 大堀公民館 外栓					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日	
	採 水 日 時	令和8年1月21日 9時20分			気温 -3.0 ℃	水温 5.3 ℃	
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.3mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境衛生検査機関 第201号

株式会社 新環境分析センター

新潟県上越市上野53番地1

〒950-1144 新潟県上越市上野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 野頭 法田下公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 10時40分			気温 -3.0 ℃	水温 8.0 ℃					
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下		27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下			
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと		28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下			
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下		29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下		30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下			
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下			
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下		32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下			
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下		33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下			
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下		34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下			
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下		35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下			
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下		37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下			
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下		38	◎ 塩化物イオン	5.9	200mg/L以下			
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下			
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	--	500mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下		42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下			
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下		45	フェノール類	--	0.005mg/L以下			
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下			
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下		47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下		48	味	異常なし	異常でないこと			
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし	異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下		50	色度	0.5未満	5度以下			
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		51	濁度	0.1未満	2度以下			
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下		ー以下余白ー						
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣指定検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 新田 赤倉温泉駅 洗面所									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 9時25分			気温 -3.5 ℃	水温 3.7 ℃					
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	—	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	—	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	—	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	—	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	8.9	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	—	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	—	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	—	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	—	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	—	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下	—以下余白—							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省指定検査機関 第201号

株式会社 新環境分析センター

新潟県分析センター

〒950-1144 新潟市江南区興野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 赤倉 まじゃれ茶や 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 10時05分			気温	-4.1 ℃	水温 10.4 ℃				
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	7.1	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	2.5	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美

様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境検査機関 第201号

株式会社 新環境分析センター

新潟県最上郡最上町

〒950-1144 新潟県最上郡最上町大字向町53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 萱場 萱場公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 8時50分			気温 -4.0 ℃	水温 5.5 ℃					
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌		0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		--	0.1mg/L以下		
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下		
3	◎ カドミウム及びその化合物		--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		--	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物		--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム		--	0.09mg/L以下		
5	◎ セレン及びその化合物		--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		--	0.08mg/L以下		
6	◎ 鉛及びその化合物		--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物		--	1.0mg/L以下		
7	◎ ヒ素及びその化合物		--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物		--	0.2mg/L以下		
8	◎ 六価クロム化合物		--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物		--	0.3mg/L以下		
9	◎ 亜硝酸態窒素		--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物		--	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		--	200mg/L以下		
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物		--	0.05mg/L以下		
12	◎ フッ素及びその化合物		--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン		6.2	200mg/L以下		
13	◎ ホウ素及びその化合物		--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		--	300mg/L以下		
14	四塩化炭素		--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		--	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン		--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		--	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		--	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン		--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		--	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		--	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	45	フェノール類		--	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン		--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	3mg/L以下		
21	◎ 塩素酸		--	0.6mg/L以下	47	pH値		7.4	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下	48	味		異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム		--	0.06mg/L以下	49	臭気		異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下	50	色度		0.5未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下	51	濁度		0.1未満	2度以下		
26	臭素酸		--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー						
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣指定調査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 横川 横川公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲		検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日						
	採 水 日 時	令和8年1月21日 9時40分		気温 -3.0 ℃	水温 5.0 ℃						
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.1mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省指定検査機関 第201号

株式会社 新環境分析センター

新潟県分析センター

〒950-1144 新潟県上越市堀之内興野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年1月21日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 前森 前森集会場 外栓									
	採 水 者	検査員 高橋 直也			検査期日	令和8年1月21日 ～ 令和8年1月26日					
	採 水 日 時	令和8年1月21日 8時45分			気温	-4.5 ℃	水温 4.0 ℃				
	天 候 等	当日天候 雪		前日天候 雪		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									