

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省水質検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目					
	検査種別	浄水					
体	採水箇所	最上町上水道 向町 建設課内 外栓					
	採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日			
	採水日時	令和8年4月15日 8時40分	気温 13.9 °C	水温 12.1 °C			
天候等		当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.2mg/L			
検査項目		検査成績水質基準		検査項目		検査成績水質基準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルインボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定 検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。

備考 1

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
*印の検査成績は不適合です。
水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。
検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。
本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び新潟県水質検査機関 第201号
株式会社 新潟総合分析センター
新潟県最上郡最上町向町644
〒950-1144 新潟県最上郡最上町向町53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目	
	検 水 種 別	浄水	
体	採 水 箇 所	最上町上水道 立小路 立小路公民館 外栓	
	採 水 者	検査員 高野 晃栄	検査期日 令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日
	採 水 日 時	令和8年4月15日 9時24分	気温 14.6 °C 水温 11.2 °C
天 候 等		当日天候 晴	前日天候 晴
		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
48	pH値	7.9	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	異常でないこと
50	臭気	異常なし	異常でないこと
51	色度	0.5未満	5度以下
52	濁度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。	
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>	

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び新潟県水質検査機関 第201号
株式会社 新環総合分析センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟県佐和田市興野53番地1
TEL (025)284-6505 (FAX) (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目					
	検査種別	浄水					
体	採水箇所	最上町上水道 薬師原 大堀公民館 外栓					
	採水者	検査員 高橋 直也	検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日			
	採水日時	令和8年4月15日 9時30分	気温 15.0 °C	水温 12.2 °C			
天候等		当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.2mg/L			
検査項目		検査成績水質基準		検査項目		検査成績水質基準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルインボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 (FAX) (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目					
	検査種別	浄水					
体	採水箇所	最上町上水道 野頭 法田下公民館 外栓					
	採水者	検査員 高橋 直也	検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日			
	採水日時	令和8年4月15日 9時05分	気温 14.3 °C	水温 12.3 °C			
天候等		当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.2mg/L			
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.8	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環総合分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 (FAX) (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目		検査項目	検査成績水質基準		
	検査種別	浄水			検査項目	検査成績水質基準	
体	採水箇所	最上町上水道 新田 赤倉温泉駅 洗面所					
	採水者	検査員 高野 晃栄		検査期日	令和8年4月15日	～ 令和8年4月17日	
	採水日時	令和8年4月15日	9時35分	気温	14.8 °C	水温	12.8 °C
	天候等	当日天候	晴	前日天候	晴	採水時残留塩素	0.3mg/L
	検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	8.8	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判 定

検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。

備 考 1

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
*印の検査成績は不適合です。
水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。
検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。
本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び新潟県水質検査機関 第201号
株式会社 新環総合分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 (FAX) (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目		検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準		
	採水箇所	採水者	検査期日							採水日時	天候等
	検査種別	浄水									
	採水箇所	最上町上水道 赤倉 まじやれ茶や 外栓									
	採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年4月15日	～	令和8年4月17日					
	採水日時	令和8年4月15日 10時13分	気温	16.0 °C		水温	13.0 °C				
	天候等	当日天候 晴	前日天候	晴		採水時残留塩素	0.3mg/L				
検査項目		検査成績		水質基準		検査項目		検査成績		水質基準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	7.1	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	2.3	5度以下				
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下				
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		—以下余白—						
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下								
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環環境分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市御幸野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目					
	検査種別	浄水					
採 水 者	採水箇所	最上町上水道 萱場 萱場公民館 外栓					
	採水者	検査員 高橋 直也	検査期日 令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日				
	採水日時	令和8年4月15日 9時50分	気温 15.5 °C 水温 9.0 °C				
天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.2mg/L				
検査項目		検査成績水質基準	検査項目	検査成績水質基準			
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		—以下余白—		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。						
備 考 1	<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>						

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目				
	検査種別	浄水				
体	採水箇所	最上町上水道 横川 横川公民館 外栓				
	採水者	検査員 高橋 直也	検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日		
	採水日時	令和8年4月15日 9時20分	気温 14.4 °C	水温 10.9 °C		
天候等		当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.1mg/L		
検査項目		検査成績水質基準	検査項目	検査成績水質基準		
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28 総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29 トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30 プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31 プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33 ◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34 ◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35 ◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36 ◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38 ◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39 ◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41 蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43 ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46 フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48 pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50 臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51 色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52 濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。				
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>				

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境省水質検査機関 第201号
株式会社 新環総合分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目		検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準				
	検査種別	浄水			検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準			
体	採水箇所	最上町上水道 前森 前森集会場 外栓		検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月17日									
	採水者	検査員 高野 晃栄		採水日時	令和8年4月15日 9時01分	気温	14.3 °C	水温	9.2 °C					
	天候等	当日天候 晴		前日天候	晴	採水時残留塩素	0.3mg/L							
	検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準			検査項目	検査成績	水質基準			
	1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下		
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下	31	プロモホルム	--	0.09mg/L以下			
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下			
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下			
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下			
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下			
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下			
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下			
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	49	味	異常なし	異常でないこと			
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	50	色度	0.5未満	5度以下			
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下	52	濁度	0.1未満	2度以下			
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下											
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下											
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下											
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下											
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下											
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下											
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下											
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下											
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下											
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下											
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下											
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下											
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下											
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。												
備 考 1		<p>検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。</p> <p>水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。</p>												

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び新潟県庁 検査機関 第201号
株式会社 新潟環境分析センター
新潟県分センター
〒950-1144 新潟県上越市御幸野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年4月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検査種別	基準項目9項目				
	検査種別	浄水				
体	採水箇所	最上町堺田小規模水道 堺田浄水場内 水栓				
	採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年4月15日 ~ 令和8年4月21日		
	採水日時	令和8年4月15日 9時51分	気温 15.3 °C	水温 14.4 °C		
	天候等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.4mg/L		
検査項目		検査成績水質基準	検査項目	検査成績水質基準		
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28 総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29 トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30 プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31 プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33 ◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34 ◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35 ◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36 ◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38 ◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39 ◎ 塩化物イオン	11	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41 蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43 ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46 フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48 pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50 臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51 色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52 濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	-以下余白-		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下			

判 定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備 考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。