新環第 NCJ2601512 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び内閣総理大臣登録水質検査機関 第201号
株式会社 新潟分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区茅ヶ崎二丁目興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町堺田小規模水道 堺田浄水場内 水栓			
採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 9時38分	気温 16.5 ℃	水温 15.5 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.5mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	9.8	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601503 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝　　様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣共同登録 水質検査機関 第201号
株式会社 新潟分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区茅野山興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 向町 建設課内 外栓			
採水者	検査員 長谷川 譲	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 8時00分	気温 15.0 ℃	水温 15.0 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.5mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601504 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の登録計量証明検査機関 第201号
株式会社 [illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 立小路 立小路公民館 外栓			
採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 9時12分	気温 16.1 ℃	水温 14.5 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.6	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.9	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601505 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣共同登録 水質検査機関 第201号
株式会社 新潟建設分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区茅野山興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目		
	検水種別	浄水		
	採水箇所	最上町上水道 薬師原 大堀公民館 外栓		
	採水者	検査員 長谷川 譲	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
	採水日時	令和8年10月21日 9時35分	気温 17.0 ℃	水温 16.7 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.2mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601506 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及[illegible]登録水質検査機関 第201号
株式会社 [illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 野頭 法田下公民館 外栓			
採水者	検査員 長谷川 譲	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 9時10分	気温 16.0 ℃	水温 16.2 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.3mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601507 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び経済産業大臣登録水質検査機関 第201号
株式会社 新潟建設分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市江南区茅野山2丁目興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 新田 赤倉温泉駅 洗面所			
採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 9時23分	気温 16.2 ℃	水温 17.0 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	8.9	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601508 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び経済産業大臣登録試験機関 第201号
株式会社 新生産業分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目		
	検水種別	浄水		
	採水箇所	最上町上水道 赤倉 まじゃれ茶や 外栓		
	採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
	採水日時	令和8年10月21日 9時57分	気温 17.5 ℃	水温 17.9 ℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.4mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	7.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	2.1	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601509 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝　　様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及[illegible]第201号
株式会社 [illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 萱場 萱場公民館 外栓			
採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日 10時26分	気温 18.1 ℃	水温 14.0 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601510 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝　　様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び経済産業大臣登録 計量証明事業(濃度) 登録試験機関 第201号
株式会社 [illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体				
検査種別	基準項目9項目			
検水種別	浄水			
採水箇所	最上町上水道 横川　横川公民館 外栓			
採水者	検査員 長谷川 譲	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日	
採水日時	令和8年10月21日　9時25分	気温 16.5 ℃	水温 17.0 ℃	
天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.1mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601511 号
令和8年10月27日

最上町長 菅 孝 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び[illegible]第201号
株式会社 [illegible]分析センター
新潟県分析センター
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月21日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目		
	検水種別	浄水		
	採水箇所	最上町上水道 前森 前森集会場 外栓		
	採水者	検査員 高野 晃栄	検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
	採水日時	令和8年10月21日 8時50分	気温 15.9 ℃	水温 16.0 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 雨	採水時残留塩素 0.1mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。